

Krav til indvendig placeret måler med installation

Målere placeret i Vorupør Vandværks forsyningsområde.

- Der skal placeres vandventiler både før og efter måler.
- Der skal placeres kontrollerbar kontraventil (tilbageløbssikring) efter måler.
- Der skal kunne ydes en garanti mod tilfrysning af måler under alle omstændigheder.
- Der skal være fri plads omkring måler, min. 50 cm.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.