

Krav til målerbrønde og indhold

Målerbrønde placeret i Vorupør Vandværks forsyningsområde.

- Højisoleret dobbeltkammer af polyethylen, med fast isolering imellem, ned i en jorddybde på minimum 70 cm.
- Forsynes med fod, der gør brønden vertikal retningsstabil.
- Låg fremstillet af samme materiale som brønd.
- Låget skal være forsynet med låseanordning og med fastsiddende gummiring, der sikrer tætning mellem låg og brønd, så der ikke sker indtrængning af vand og skidt.
- Brønden skal kunne forhøjes uden brug af hjælpeværktøj (2-delt teleskobprincip).
- Låget skal kunne holde til almindelig personbiltrafik.
- Der skal placeres vandventiler både før og efter måler.
- Der skal placeres kontrollerbar kontraventil (tilbageløbssikring) efter måler.
- Der skal kunne ydes en garanti mod tilfrysning af måler i op til 4 uger, ved en udvendig lufttemperatur på ned til -20 grader, nedgravet i jord, der er frosset ned i en dybde af max 60 cm.
- Garanti for ovennævnte ting skal gælde i 5 år fra monteringsdato.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.